

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210457

Výrobek: Stožárové rozvodnice

Typ: SR72, SR95, SR56 (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 400 V, 50 Hz, IP 44/00, IP 44/20
do 37,8 A s jištěním
do 100 A bez jištění

Objednatel: MAXIMA Krémář s.r.o.
U Sýpky 698, 742 45 Fulnek, Česká republika

Výrobce: MAXIMA Krémář s.r.o.
U Sýpky 698, 742 45 Fulnek, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 211415-01/01 ze dne: 30.07.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-1 ed. 2:12,

ČSN EN 61439-2 ed. 2:12 čl. 5, 6, 10.1, 10.2.6, 10.2.7, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.2, 10.7, 10.8, 10.9.2, 10.9.3, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1), 10.13

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 211415 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (2014/30/EU), 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 15.07.2024

16.08.2021 oprava 23.11.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



211415-01