ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240421

Výrobek: Stožárové rozvodnice

Typ: SR72, SR95, SR56 (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 400 V, 50 Hz, IP44/00, IP44/20
do 37,8 A s jištěním
do 100 A bez jištění

Objednatel: MAXIMA Krčmář s.r.o.
U Sýpky 698, 742 45 Fulnek, Česká republika

Výrobce: MAXIMA Krčmář s.r.o.
U Sýpky 698, 742 45 Fulnek, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 241772-01/01 ze dne: 08.08.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:2021 čl. 5, 6, 10.1, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.2, 10.7, 10.8, 10.9.2, 10.9.3, 10.10.4, 10.11.2, 10.12 (J.9.4.3.1, J.9.4.4.1)

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát" a na základě smlouvy č. 241772 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 26.08.2027

27.08.2024 oprava 12.09.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

elektrotechnický zkušební ústav ezú Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8 razítko

* C E R / 1 2 4 0 4 2 1 *

241772-01